

**■ DATENBLATT:**  
D02-PASSHÜLSE, NEOZED 20A - 50A



**■ SCHRACK-INFO**

D0-Hülsenpasseinsatz für D02-Sicherungseinsätze nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN VDE 0636-3

**■ TECHNISCHE DATEN**

Bemessungsstrom	20A	25A	35A	50A
Farbmarkierung	blau	gelb	schwarz	weiß
Baugröße	D02			
Gewinde	E18			

BEZEICHNUNG	BEST. NR.
D02-Passhülse Neozed 20A	IS504134
D02-Passhülse Neozed 25A	IS504135
D02-Passhülse Neozed 35A	IS504136
D02-Passhülse Neozed 50A	IS504137